

# Лічильник газу мембранний

## BASE N

## НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GBN.G4 - 00.000.00-2 PЭ



## Зміст

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ВСТУП .....                                          | 3  |
| 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ .....          | 3  |
| 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....             | 4  |
| 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....                           | 5  |
| 4. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ .....               | 6  |
| 5. МАРКУВАННЯ .....                                  | 8  |
| 6. ПЛОМБУВАННЯ .....                                 | 8  |
| 7. ПАКУВАННЯ .....                                   | 9  |
| 8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ .....                              | 10 |
| 9. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ .....                        | 10 |
| 10. ПОРЯДОК РОБОТИ .....                             | 12 |
| 11. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ПОВІРКА ..... | 14 |
| 12. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ .....              | 14 |
| 13. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ .....                   | 15 |

## ВСТУП

Ця настанова з експлуатації (далі за текстом – НЕ) поширюється на лічильники газу мембранні BASE N типорозмірів G1,6, G2,5, G4, G6 (далі за текстом – лічильники).

НЕ призначена для ознайомлення з конструкцією, технічними характеристиками, особливостями монтажу, роботи, використання за призначенням, технічним обслуговуванням, зберіганням і транспортуванням лічильників.

Лічильники відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки (Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016р. №163), ДСТУ EN 1359:2020 «Лічильники газу. Лічильники газу мембранні. (EN 1359:2017, IDT)» (Сертифікат № UA.TR.001 23-25).

Сертифікати, що засвідчують відповідність лічильника вимогам вищезазначених нормативних документів, доступні для завантаження в електронному вигляді на веб-сайті за такою адресою: <https://gridwe.com.ua>.

До робіт по монтажу та випробуванням лічильників допускається персонал спеціалізованих організацій, уповноважених на проведення даних робіт, спеціально навчений згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил технічної експлуатації систем газопостачання (Наказ Мін. енергетики України 21.10.24 № 402).

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Лічильники газу мембранні BASE N (далі за текстом – лічильники) призначені для комерційного та технологічного обліку природного газу, фізико-хімічні параметри якого відповідають вимогам Кодексу газорозподільних систем, а також паливного газу 1-го, 2-го та 3-го сімейств описаних в ДСТУ EN 437:2022 та ДСТУ ISO 13686:2015 Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, ITD) до вимог глави 1 і глави 2 розділу VIII Кодексу ГРМ, та пункту 13 глави 1 розділу III Кодексу ГТС, що протікає по трубопроводу з максимальним надлишковим робочим тиском до 0,05 МПа та максимальною фактичною витратою до 10,0 м³/год у діапазоні температур довкілля і природного (паливного) газу від мінус 25°C до 55°C. Лічильник повинен бути захищений від прямого впливу сонячного випромінення та атмосферних опадів.

1.2. Лічильники виготовляються в різних виконаннях (Таблиця 1), які відрізняються технічними характеристиками та під'єднанням. Опис технічних характеристик наведено в п. 2 цієї Настанови.

### 1.3. Структура позначення



\* - інформація не наноситься на маркувальну табличку, тільки в супровідну та виробничу документацію


## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Одиницею вимірювання об'єму газу за робочих умов є метр кубічний (м³).

2.2. Основні технічні характеристики відповідають значенням, наведеним в таблиці 1:

Таблиця 1

| Назва характеристики                                                                                  |                                                                                                   | Типорозмір лічильника       |       |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------|
|                                                                                                       |                                                                                                   | G1,6                        | G2,5  | G4          | G6        |
| Номінальна витрата , $Q_{nom}$ , м³/год                                                               |                                                                                                   | 1,6                         | 2,5   | 4           | 6         |
| Максимальна витрата, $Q_{max}$ , м³/год                                                               |                                                                                                   | 2,5                         | 4     | 6           | 10        |
| Мінімальна витрата, $Q_{min}$ , м³/год                                                                |                                                                                                   | 0,016                       | 0,025 | 0,04        | 0,06      |
| стандартне виконання                                                                                  |                                                                                                   |                             | 0,016 | 0,025/0,016 | 0,04      |
| виконання під замовлення                                                                              |                                                                                                   |                             |       |             |           |
| Перехідна витрата, $Q_t$ , м³/год                                                                     |                                                                                                   | 0,25                        | 0,4   | 0,6         | 1         |
| Клас точності                                                                                         |                                                                                                   | 1,5                         |       |             |           |
| Клас зовнішніх механічних умов                                                                        |                                                                                                   | M1                          |       |             |           |
| Границі допустимої відносної похибки в інтервалах діапазону об'ємної витрати за температури (20±2) °C |                                                                                                   | ± 1,5 %<br>± 3 %            |       |             |           |
| При випуску з виробництва та після ремонту                                                            | в діапазоні витрат від $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$<br>в діапазоні витрат від $Q_{min} \leq Q < Q_t$ |                             |       |             |           |
| Під час експлуатації                                                                                  | в діапазоні витрат від $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$<br>в діапазоні витрат від $Q_{min} \leq Q < Q_t$ | ± 3 %<br>від мінус 6% до 3% |       |             |           |
| Номінальний циклічний об'єм, дм³                                                                      |                                                                                                   | 1,2                         |       |             | 2         |
| Поріг чутливості, не більше , дм³/год                                                                 |                                                                                                   | 3                           | 5     |             | 8         |
| Максимально допустимий робочий тиск (надлишковий)                                                     |                                                                                                   | 50 кПа (0,5 бар)            |       |             |           |
| Середнє значення втрати тиску за витрати $Q_{max}$ , Па, не більше                                    |                                                                                                   | 200<br>220                  |       |             |           |
| При випуску з виробництва та після ремонту                                                            |                                                                                                   |                             |       |             |           |
| Під час експлуатації                                                                                  |                                                                                                   |                             |       |             |           |
| Місткість відлікового пристрою, м³                                                                    |                                                                                                   | 99999,999                   |       |             |           |
| Ціна поділки найменшого розряду відлікового пристрою, дм³                                             |                                                                                                   | 0,2                         |       |             |           |
| Робочий діапазон температури, °C                                                                      |                                                                                                   | від мінус 25 до 55          |       |             |           |
| Маса, кг, не більше                                                                                   |                                                                                                   | 2,0                         |       |             | 2,4 / 3,2 |
| Габаритні та приєднувальні розміри                                                                    |                                                                                                   | дивись Рисунок1             |       |             |           |
| Рекомендований термін експлуатації                                                                    |                                                                                                   | 20 років                    |       |             |           |



| Типо-розмір | Номинальний діаметр, мм | Нарізь приєднувальних штуцерів, (ISO 228-1), дюйм | Розміри, мм, не більше |     |     |     |    |     |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|
|             | DN                      | G                                                 | A                      | L   | W   | H   | B  | B2  |
| G1,6        | 20 / 25 / 32            | G 3/4 , G1 , G1 1/4                               | 110/<br>130            | 205 | 165 | 226 | 68 | 136 |
| G2,5        |                         |                                                   |                        |     |     |     |    |     |
| G4          |                         |                                                   |                        |     |     |     |    |     |
| G6          | 32                      | G1 1/4                                            | 130                    | 228 | 185 | 262 | 79 | 156 |
|             |                         |                                                   | 250                    | 335 |     |     |    |     |

Рисунок1 Габаритні та приєднувальні розміри

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

#### 3.1. Комплект поставки лічильників.

| Назва                    | Кількість | Наявність (+/-) | Примітка                                                             |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Лічильник газу           | 1 шт.     | +               | Типорозмір – відповідно до замовлення                                |
| Заглушка                 | 2 шт.     | +               |                                                                      |
| Упаковка індивідуальна   | 1 шт.     | +               |                                                                      |
| Паспорт                  | 1 прим.   | +               |                                                                      |
| Настанова з експлуатації | 1 прим.   |                 | По окремому замовленню або в у формі електронного документа на сайті |

#### 4. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1. Лічильники складаються з двох основних вузлів: корпусу з вимірювальним механізмом та відлікового пристрою, закріпленому на ньому на двох гвинтах, закритих виробником пломбами -заглушками (дивись Рисунок 2).




Рисунок 2 – Конструкція лічильника

1 – пломба-заглушка заводу-виробника; 2 – механічний відліковий пристрій;  
3 – корпус з вимірювальним механізмом

4.2. Мембранний лічильник є об'ємним лічильником газу, в якому об'єм газу вимірюється за допомогою вимірювальних камер із перегородками, що деформуються (мембранами).

4.3. Мембранний лічильник має корпус, всередині якого встановлено вимірювальний механізм, вхідний та вихідний штуцери, розміщені на верхній частині корпусу та призначені для монтажу лічильника в трубопроводі. Зверху на корпусі, між вхідним та вихідним штуцером, є стрілка, що вказує напрям руху газу.

4.4. Корпус лічильника виготовлено з двох штампованих напівкорпусів з листового металу, з'єднаних між собою спеціальним поясом за допомогою завальцювання. Через вхідний штуцер корпус заповнюється вимірювальним середовищем (газом), об'єм якого вимірюється.

4.5. Вимірювальний механізм складається з двох герметичних камер з пластику, внутрішній об'єм яких ділиться на дві частини газонепроникною еластичною мембраною. Середина кожної мембрани через систему важелів з'єднана з клапанами розподільної системи і вихідним валом, що зв'язує вимірювальний механізм з відліковим пристроєм. На вхідних/вихідних отворах камер герметично кріпиться гніздо клапанів розподільної системи (золотникова пара).

4.6. Газ, що проходить через лічильник, за рахунок різниці тисків між входом та виходом, приводить у зворотно-поступальний рух мембрани вимірювального механізму. Кривошипно-важільний механізм лічильника перетворює зворотно-поступальний рух мембран в обертовий рух вихідного валу вимірювального механізму. Передача між вимірювальним механізмом та відліковим пристроєм - механічним барабанним відліковим пристроєм (суматором) відбувається за допомогою фіксованого механічного з'єднання.

4.7. Механічний барабанний лічильний механізм, що накопичує та відображає значення об'єму газу, що пройшов через лічильник, має пластиковий корпус. Шкала лічильного

механізму утворена циліндричними відліковими барабанами з нанесеними на них цифрами білого кольору. Корпус відлікового механізму забезпечує одночасний візуальний контакт виключно з одним горизонтальним рядом нанесених на відлікові барабани цифр, що відображають результат вимірювання. Показники на механізмі відображаються у м<sup>3</sup> за допомогою 5 відлікових барабанів перед комою та 3 барабанів після коми. Місткість шкали складає – 99999,999 м<sup>3</sup>, ціна поділки найменшого розряду – 0,0002 м<sup>3</sup>.

4.8. Лічильники оснащені постійним магнітом, який встановлений на першому відліковому барабані, та призначений для керування підключеним до лічильника давачем імпульсів. Давач імпульсів є геконовим контактом або сенсором іншого типу, що означає, що імпульс реєструється як електричний сигнал при періодичному замиканні вимикача, викликаному зміною магнітного поля, а саме наявна можливість під'єднання/підключення для встановлення перетворювача сигналів низької частоти (давача низькочастотних імпульсів). Ціна імпульсного виходу зазначена на заводській маркувальній табличці (шильдику) лічильника.

4.9. На відліковому пристрою лічильників можна монтувати в спеціальне відформоване місце та опломбувати його, без пошкодження метрологічних пломб лічильника, пристрій дистанційної передачі даних (далі - модем) або давач низькочастотних імпульсів (далі - давач НЧ). На рисунку 3 показана пропонувана виробником схема підключення модему G Module H або давача НЧ G Puls H (для типорозмірів G1,6 -G6) (більш детально описано в експлуатаційній документацію до цих пристроїв (<https://gridwe.com.ua/products>)).




Рисунок 3 – Схема підключення модему G Module H або давача НЧ G Puls H

4.10. Лічильник обладнаний пристроєм для запобігання реєструванню зворотного потоку

4.11. На вхідному патрубку, всередині корпусу з вимірювальним механізмом, для захисту від забруднення робочих поверхонь клапанів і гнізда клапана (золотникової пари) брудом, пилом та іншими домішками, а також захисту від можливих несанкціонованих втручань, в тому числі прихованих, в конструкції лічильників можливе встановлення дефлектора, по окремому замовленню.

## 5. МАРКУВАННЯ

5.1. Лічильники мають маркувальну табличку, на якій вказується відповідна технічна інформація про лічильник. Зразок маркувальної таблички наведено на рисунку 3.




Рисунок 3 - Зразок маркувальної таблички

- 1 - Зареєстрована торгівельна марка виробника;
- 2 - Умовне позначення моделі лічильника;
- 3 - Позначення типорозміру лічильника;
- 4 - QR-code;
- 5 - Рік виготовлення лічильника;
- 6 - Позначення одиниці вимірювання, м³;
- 7 - Серійний номер лічильника;
- 8 - Роздільник цілих та дробових частин показань на шкалі лічильного механізму;
- 9 - Діапазон температур навколишнього та вимірювального середовища;
- 10 - Область для нанесення знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування згідно з Технічним регламентом;
- 11 - Позначення застосованого гармонізованого стандарту;
- 12 - Інформація про максимальну витрату, максимальний робочий тиск лічильника, номінальне значення циклічного об'єму, придатність до застосування у відкритому середовищі, стійкість до високих температур навколишнього середовища, клас зовнішніх механічних умов ;
- 13 - Інформація про мінімальну та перехідну витрати, значення ваги імпульсу та клас точності лічильника.

## 6. ПЛОМБУВАННЯ

6.1. Від несанкціонованого втручання лічильник захищений метрологічними пломбами-заглушками з відбитками тавр виробника (Рисунок 4).

6.2. Під час введення лічильника в експлуатацію, за допомогою пломб оператора газорозподільчих систем, пломбувального дроту та отворів для пломбування, які розташовані на корпусі відлікового пристрою та накидних гайках, потрібно обов'язково опломбувати відліковий пристрій лічильника та газопровід, на якому змонтовано лічильник.




Рисунок 4 – Рекомендована схема пломбування лічильників

1 – пломба-заглушка заводу-виробника; 2 – дріт для пломбування; 3 – пломба оператора газорозподільчих систем.

Примітка: Допустимі також інші варіанти пломбування, при цьому необхідно забезпечити проходження пломбувального дроту через всі зазначені отвори для пломбування, що забезпечить його максимальне натяжне зусилля.

6.3. Експлуатація лічильника з відсутніми або пошкодженими пломбами, в тому числі з будь-якими механічними пошкодженнями забороняється.

6.4. Зразок відбитка пломби-заглушки заводу-виробника подано на Рисунку 5



Рисунок 5 –Зразок відбитка пломби-заглушки заводу-виробника

## 7. ПАКУВАННЯ

7.1. Перед пакуванням вхідний та вихідний штуцери лічильника закриваються заглушками.

7.2. Кожен лічильник укладають у споживчу упаковку – картонну тару. Сюди ж укладають експлуатаційну документацію, якщо це передбачено замовленням.

7.3. Маркування тари відповідає кресленням підприємства-виробника і містить такі відомості:

- маніпуляційні знаки "Верх", "Крихке», "Берегти від вологи".
- товарний знак та назву підприємства-виробника;
- адреса, телефон, сайт та електронна пошта підприємства-виробника;
- позначення типорозміру лічильника;
- позначення моделі й виконання лічильника;
- позначення напрямку потоку газу.

## 8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1. Монтаж, введення в експлуатацію, експлуатацію, технічне обслуговування та демонтаж лічильників виконують працівники спеціалізованих організацій, уповноважених на проведення даних робіт, згідно з вимогами цієї Настанови, ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил технічної експлуатації систем газопостачання (Наказ Мін. енергетики України 21.10.24 № 402).

8.2. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** проведення газозварювальних робіт поблизу лічильників, підносити до лічильників відкритий вогонь, підвішувати або класти на них будь-які предмети.

8.3. **У всіх випадках виникнення сумнівів щодо працездатності лічильника, а також при виявленні запаху газу в місці встановлення лічильника, слід негайно перекрити кран подачі газу на лічильник і повідомити службу газопостачання.**

**УВАГА!** Під час подачі газу до лічильника необхідно забезпечити плавне та поступове підвищення тиску для запобігання деформації та руйнування елементів конструкції лічильника.

Всі роботи по монтажу та демонтажу лічильників проводити за відсутності тиску в газопроводі.

## 9. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### 9.1. Підготовка до монтажу

**УВАГА!** Перед початком робіт з монтажу лічильників необхідно ознайомитись з даною настановою.

9.1.1. На трубопровід повинні бути приварені співвісно з трубопроводом та паралельно один одному два патрубки з накидними гайками.

**УВАГА.** Для забезпечення співвісності та міжцентрової відстані між приєднувальними патрубками зварювання проводити з застосуванням спеціального шаблону.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати лічильник як шаблон під час монтажу приєднувальних патрубків.

**УВАГА.** Для збереження заданої міжцентрової відстані та уникнення виникнення згинаючих зусиль на лічильник зі сторони трубопроводу трубопровід слід кріпити до стіни або елементів конструкції.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** проведення зварювальних робіт на трубопроводі поблизу лічильника.

**УВАГА.** Лічильник встановлюють на штатне місце після завершення зварювальних робіт та проведення гідравлічних випробувань трубопроводу.

**УВАГА.** Перед встановленням лічильника трубопровід повинен бути висушений та очищений.

9.1.2. Перед початком робіт з монтажу лічильників необхідно:

- впевнитись в цілісності корпусу та відлікового пристрою, відсутності видимих пошкоджень і дефектів.
- перевірити цілісність захисного пломбування лічильника, маркування, нанесеного на лічильник та відповідність наведених у паспорті, серійного номера та типорозміру лічильника.
- перевірити функціонування лічильника наступним чином. Через лічильник пропустити не менше 3-х номінальних циклічних об'ємів повітря за об'ємної витрати від  $Q_{min}$  до  $Q_{max}$  та максимальним тиском не більше максимально допустимого робочого тиску лічильника та провести спостереження за роботою відлікового пристрою лічильника. Результати перевірки функціонування лічильника вважають позитивними, якщо покази відлікового пристрою лічильника зросли.

## 9.2. Розміщення і монтаж

9.2.1. Монтаж лічильника здійснюється спеціалізованою будівельно-монтажною організацією відповідно до затвердженого проекту з додержанням вимог техніки безпеки.

9.2.2. Лічильник не потребує прямих відрізків газопроводу для його нормального функціонування. Лічильник може бути встановлений в безпосередній близькості від фільтра, запірного пристрою, або регулятора тиску газу.

9.2.3. Лічильник слід встановлювати у приміщенні в місці, що провітрюється та захищене від впливу корозійно-активних речовин, парів від варки, високої вологості, розбризкування води і інших рідин, або зовні приміщень. Зовні приміщень рекомендується встановлювати лічильник в захисній шафі, яка захищає його від прямого впливу атмосферних факторів. Місце встановлення лічильника повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-20-2018 "Газопостачання", іншим діючим нормативним документам щодо розміщення та монтажу лічильників газу.

9.2.4. Лічильник не рекомендується встановлювати в нижній частині трубопроводу, де можливе накопичення конденсату. При виникненні можливості появи конденсату зі сторони лічильника на трубопроводі, до лічильника, повинні бути встановлені вловлювачі конденсату.

9.2.5. В лічильник має поступати відфільтрований газ. Якщо штатний фільтр газопроводу встановлений далеко від лічильника, бажано здійснювати повторну фільтрацію газу безпосередньо перед лічильником шляхом установки додаткового фільтра. Такий фільтр може бути тимчасовим або постійним - для затримки окалини та твердих часток, які утворились після проведення робіт в/на трубопроводі.

9.2.6. Лічильник приєднується до трубопроводу у вертикальному положенні таким чином, щоб напрям потоку газу в трубопроводі збігався з напрямком стрілки на верхній частині корпусу лічильника.

9.2.7. Лічильник слід розташовувати таким чином, щоб було зручно знімати покази з відлікового пристрою.

9.2.8. Установку ущільнюючих прокладок необхідно проводити таким чином, щоб вони не виступали за внутрішній діаметр трубопроводу та забезпечували герметичність приєднання лічильника.

УВАГА! Всі роботи по монтажу і демонтажу лічильника проводять при відсутності тиску газу в трубопроводі, де встановлений лічильник.

9.2.9. Безпосередньо перед установкою лічильника необхідно зняти заглушки з різьбових штуцерів лічильника та впевнитись у відсутності забруднень патрубків.

УВАГА! При установці лічильника не допустити перевищення значення згинального моменту, який може виникнути на патрубках лічильника внаслідок деформації трубопроводу (рис. 6), значень, наведених в таблиці 2.

УВАГА! Затяжку накидних гайок необхідно виконувати динамометричним ключем. Крутний момент не повинен перевищувати значень, наведених в таблиці 2.

Таблиця 2 - Крутний і згинальний момент

| Номинальний діаметр<br>приєднання |    | Крутний момент, Нм | Згинальний момент, Нм |
|-----------------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| Нарізь                            | DN |                    |                       |
| G $\frac{3}{4}$                   | 20 | 80                 | 20                    |
| G1                                | 25 | 110                | 40                    |
| G1 $\frac{1}{4}$                  | 32 | 110                | 40                    |




Рис. 6. Згинальний момент, що діє на лічильник при установці

9.2.10. Після установки лічильника та перевірки герметичності системи необхідно опломбувати лічильник у відповідності до вимог п. 6 цієї Настанови.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!** здійснювати перевірку герметичності газопроводу з встановленим лічильником газу тиском, значення якого перевищує максимально допустиме значення робочого тиску лічильника  $P_{max}$ , що вказане на маркувальній табличці лічильника.

### 9.3. Демонтаж лічильника

9.3.1. Закрийте вхідний та вихідний (за наявності) вентиля.

9.3.2. Розпломбуйте накидні гайки на лічильнику.

9.3.3. За допомогою ключа відкрутіть накидну гайку на вихідному патрубку лічильника та стравіть газ з лічильника в атмосферу.

**УВАГА!** Дотримуйтесь правил безпеки! Під час та після закінчення стравлювання газу з трубопроводу необхідно старанно провітрити приміщення, в якому розташовані лічильник і газові прилади.

**УВАГА!** Крутний момент під час демонтажу не повинен перевищувати значень, наведених в таблиці 2.

**УВАГА!** Дотримуйтесь правил безпеки! Під час та після закінчення стравлювання газу з лічильника необхідно старанно провітрити приміщення, в якому розташований лічильник.

## 10. ПОРЯДОК РОБОТИ

### 10.1. Пуск газу в лічильник

10.1.1. До початку пуску всі вентиля на трубопроводі повинні бути закритими. Робочий тиск та витрата газу, що проходить через лічильник, ні в якому випадку не повинні

перевищувати значень максимального робочого тиску ( $P_{max}$ ) та максимальної витрати ( $Q_{max}$ ) вказаних на маркувальній табличці лічильника.

10.1.2. Повільно привідкрити вхідний вентиль до початку обертання барабанів відлікового пристрою. Зачекати, поки газ заповнить трубопровід, і відліковий пристрій лічильника перестане обертатися, після цього повністю відкрити вхідний вентиль. При наявності вихідного вентиля, відкривати його так само повільно для уникнення пошкоджень механізмів лічильника від ударного навантаження при заповненні системи газом.

10.1.3. Необхідно пропускати газ через лічильник до забезпечення повного витіснення газоповітряної суміші з трубопроводу зі змонтованим на ньому лічильником.

10.1.4. Забороняється підпалювати газоповітряну суміш. Газоповітряну суміш слід стравлювати в атмосферу.

10.1.5. Після закінчення витіснення газоповітряної суміші з трубопроводу необхідно старанно провітрити приміщення, де виконується стравлювання газоповітряної суміші та розташовані газові прилади.

## **10.2. Оцінка результатів пуску.**

10.2.1. Показником нормального функціонування лічильника є безперервне плавне обертання крайнього правого червоного ролика відлікового пристрою лічильника при проходженні через нього газу у діапазоні витрат від  $Q_{min}$  до  $Q_{max}$ .

10.2.2. Переривчасте, нерівномірне обертання крайнього правого ролика відлікового пристрою лічильника, якщо воно не викликане пульсуючим характером газового потоку, характеризує ненормальну роботу лічильника.

10.2.3. Для діагностування причини неправильного функціонування лічильника необхідно звернутись в сервісний центр підприємства-виробника.

## **10.3. Введення лічильника в експлуатацію**

10.3.1. Введення лічильника газу в експлуатацію, як комерційного вузла обліку, здійснюються відповідно до вимог розділів IX та X чинного Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494).

10.3.2. За умов цілісності заводських метрологічних пломб та при позитивних результатах пробного пуску і вимог розділів IX та X чинного Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494) щодо введення в експлуатацію комерційного вузла обліку лічильник приймається в експлуатацію.

## **10.4. Експлуатація лічильника**

10.4.1. Лічильник є однофункціональним виробом, що не потребує спеціального технічного обслуговування протягом всього періоду експлуатації.

10.4.2. Режим роботи лічильника - безперервний. Рекомендований термін експлуатації – 20 років.

10.4.3. Категорично забороняється підносити до лічильника відкритий вогонь, підвішувати чи класти на нього будь-які предмети, здійснювати перевірку герметичності газопроводу з встановленим лічильником або експлуатувати лічильник при надлишковому тиску, який перевищує максимальний робочий надлишковий тиск, вказаний на маркувальній табличці лічильника.

10.4.4. Категорично забороняється при наявності в приміщенні запаху газу, запалювати пальники, палити, вмикати і вимикати електроприлади до усунення причин витоку газу і провітрювання приміщення.

10.4.5. У випадку виникнення сумнівів щодо працездатності лічильника, а також у випадку виявлення запаху газу в місці встановлення лічильника, слід негайно перекрити подачу газу на лічильник та повідомити підприємство з газопостачання.

10.4.6. Під час експлуатації лічильника не слід допускати: перевищення максимального робочого надлишкового тиску, граничних робочих температур, механічного пошкодження пломб лічильника та його вузлів, дії на лічильник корозійно-активних речовин, фарбування лічильника.

10.4.7. Для очистки забрудненої поверхні лічильника слід користуватися вологою ганчіркою, змоченою мильним розчином. Забороняється використовувати органічні розчинники.

## **11. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ПОВІРКА**

11.1. У період часу між періодичними перевірками лічильники працюють без технічного обслуговування та підлягають тільки контрольному огляду.

11.2. Періодичність проведення оглядів визначає організація, що проводить обслуговування та здійснює нагляд за експлуатацією лічильника.

11.3. При проведенні огляду необхідно перевірити:

- цілісність відбитків клейм у місцях пломбування;
- можливість знімати покази з відлікового пристрою;
- правильність функціонування лічильника, відповідно до п.10.2 цієї Настанови
- відсутність механічних ушкоджень.

Експлуатація лічильника з вищезазначеними порушеннями забороняється та вимагає звернення до організації, що проводить обслуговування та здійснює нагляд за експлуатацією лічильників, для їх перевірки або заміни.

11.4. Необхідність проведення операції ремонту і калібрування лічильника визначається після виявлення порушень зазначених в п. 11.3 та під час обов'язкової періодичної повірки. Операція ремонту і калібрування проводяться на заводі-виробнику та його сервісних центрах.

11.5. Періодичність повірки – відповідно до Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».

## **12. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

12.1. Лічильники транспортуються в індивідуальній транспортній тарі виробника. Перед пакуванням лічильників, обов'язково необхідно закрити вхідний та вихідний отвір лічильника заглушками.

12.2. Транспортування та зберігання лічильників повинно проводитись за температури навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 70°C і відносній вологості до 95 %.

12.3. При транспортуванні лічильника необхідно виконувати правила безпеки, з урахуванням маніпуляційних знаків, нанесених на транспортну тару.

12.4. Лічильники в упаковці виробника транспортуються у критих залізничних вагонах, контейнерах, закритих автомашинах, трюмах, а також герметизованих відсіках літаків, що опалюються.

12.5. Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування лічильник не повинен піддаватись різким ударам та дії атмосферних опадів.

12.6. При транспортуванні та зберіганні лічильники у картонній тарі виробника можуть укладатись ярусами на піддонах (або іншій рівній пласкій поверхні), з урахуванням вимог маніпуляційних знаків, забезпечивши надійне кріплення. Максимальна кількість - 9 ярусів.

### **13. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ**

13.1. Забороняється викидати лічильники разом з побутовими відходами після виведення з експлуатації. Утилізацію лічильника необхідно здійснювати з дотриманням всіх чинних вимог законодавства України.

13.2. Утилізацію лічильника проводити в наступній послідовності:

- розібрати;
- деталі, виконані з кольорових металів та їх сплавів, здати на лом, інші на розсуд організації, що експлуатує лічильник.

Виробник ТОВ «ГридВі»  
Україна, 01010, м. Київ, вул. Острозьких Князів,  
буд. 32/2, 18 поверх, приміщення 24  
info@gridwe.com.ua, <https://gridwe.com.ua>